REPORTE DEL AGUA

PLANTA DE PRODUCCIÓN


PERIODO DEL REPORTE
TODAS LAS SEMANAS
REPORTE SEMANAL

RESUMEN

AGUA POZO (M1)	AGUA OSMOTIZADA (M9)	CONSUMO PRODUCCIÓN (M11)	RECHAZO OSMOSIS (M18)	EFICIENCIA OSMOSIS (M9/M7)	CONVERSIÓN (M1 M9)
20,553 m	17,846 m	17,709 m	2,707 m	86.8%	86.8%
100% DEL TOTAL	86.8% DEL TOTAL	CONSUMO PLANTA	13.2% DEL TOTAL	OBJETIVO 85%	OBJETIVO 80%

1. CONSUMO DE AGUA (M1)

20,553 m
TOTAL DEL PERIODO



2. BALANCE DE AGUA

Distribución del agua de pozo (M1)


M1
AGUA POZO
20,553 m
100%

M9
AGUA OSMOTIZADA
17,846 m
86.8%

M18
RECHAZO OSMOSIS
2,707 m
13.2%

EFICIENCIA DE RECUPERACIÓN
86.8%

3. CONSUMO POR PROCESO



4. INDICADORES CLAVE

Eficiencia Ósmosis (M9/M7)	86.8%
% Rechazo (M18/M7)	13.2%
% Conversión M1 M9	86.8%
Balance Operacional	+137 m

COMENTARIO EJECUTIVO

Durante el periodo seleccionado se consumieron 20,553 m de agua de pozo. La eficiencia de recuperación de ósmosis fue de 86.8%. El consumo de producción fue 17,709 m y el rechazo de ósmosis fue 2,707 m.